Bericht für den Gast



Außenansicht Heilsbach Bildungs- und Freizeitstätte

Heilsbach Bildungs- und Freizeitstätte

Anschrift Heilsbach Bildungs- und Freizeitstätte

An der Heilsbach 1 66996 Schönau

Kontaktdaten Tel.: 06393 / 8020

E-Mail: heilsbach.schoenau@t-online.de

Web: www.heilsbach-schoenau.de



Prüfergebnis

Die **Heilsbach Bildungs- und Freizeitstätte** wurde am 29.08.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

"Barrierefreiheit geprüft"

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von FEBRUAR 2017 bis JANUAR 2020 führen.

Darüber hinaus liegen detaillierte Informationen vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System "Reisen für Alle" zertifizierten Betriebe und Orte erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von externen, speziell geschulten
 Erhebern vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer Schulung zum Thema
 "Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal" teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung "Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung". Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle** "Überblick über das Prüfergebnis" haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter "Beschreibung des Betriebes" finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument "Detailinformationen"** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

Barrierefreiheit geprüft	j o	No.	\$	Ġ	Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Zimmer mit Sanitärraum	√	_	-	-	Bewegungsfläche vor der Tür unter 120 cm x 120 cm, Bett nicht unterfahrbar, WC-Tiefe 50 cm
Aufzug	✓	✓	✓	✓	
Speiseraum	✓	✓	✓	✓	
Tagungsraum	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme

teilweise barrierefrei und barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument "Detailinformationen" stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein gekennzeichneter Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang ca. 100 m). Zum Be- und Entladen kann bis vor den Eingang gefahren werden.
- Vom Parkplatz zum Eingang gelangt man über einen leicht begeh- und befahrbaren Weg.
- Die Breite der Eingangstür beträgt 180 cm, der Zugang zum Gebäude erfolgt schwellenund stufenlos.
- Die Rezeption ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch. Es gibt eine weitere Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig oder per Aufzug bzw. Rampe erreichbar. Der Speiseraum ist über eine Rampe mit einer Steigung von 6 % auf einer Länge von 7 m zu erreichen.
- Die Türen und Durchgänge der öffentlichen Bereiche sind mindestens 90 cm breit.
- Alle Wege/Gänge haben eine Mindestbreite von 90 cm.
- Im Speiseraum ist ein unterfahrbarer Tisch vorhanden.

Aufzug

- Die Aufzugskabine ist 110 cm x 140 cm groß (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt mindestens 90 cm.
- Die Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Einzelzimmer mit Sanitärraum

- Die Bewegungsflächen links und rechts neben dem Bett betragen 150 cm x 150 cm. Das Bett ist nicht unterfahrbar.
- Es gibt ein höhenverstellbares Pflegebett.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Schlafraum beträgt 120 cm.
- Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - links neben dem WC: 120 cm x 50 cm
 - rechts neben dem WC: 95 cm x 50 cm
 - vor dem WC, der Tür und dem Waschbecken: 150 cm x 150 cm.



- Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Die ebenerdige Duschfläche beträgt 150 cm x 150 cm. Es sind ein fest installierter Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument "Detailinformationen" stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug wird der abgehende Notruf nicht optisch bestätigt. Die Halteposition wird durch Sprache angesagt. Alternativ sind Treppen vorhanden.

Speiseraum

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Einzelzimmer mit Sanitärraum

- Es ist kein Fernseher mit Videotext vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Zimmertüren wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- Das Klingeln des Telefons ist durch ein Blinksignal wahrnehmbar.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument "Detailinformationen" stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Haupt- sowie Nebeneingang sind visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierung versehen.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.
- Zwischen Treppe und Bodenbelag besteht ein visueller Kontrast. Es ist ein einseitiger Handlauf vorhanden.
- Bei Treppen sind die Stufen nicht mit visuell kontrastierenden Kanten versehen.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument "Detailinformationen" stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Unterbrechungsfreie Wegeleitsysteme oder Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand sind nicht vorhanden.
- Es gibt Informationen in leichter Sprache.